

Hà Nội, ngày 22.. tháng 4.. năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai có kế hoạch thực hiện gói thầu: **Mua sắm điều hòa không khí tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai năm 2025.**

Yêu cầu phạm vi cung cấp dịch vụ chi tiết tại phụ lục 01

Kính đề nghị quý công ty/nhà cung cấp/đơn vị quan tâm có khả năng đáp ứng gửi bản báo giá theo mẫu (phụ lục 02) để bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán đấu thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính – Tầng 5, nhà 34 - Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, Số 17 & 34 Phố Hòe Nhai, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội (Ông Đỗ Danh Sơn – Phòng TCHC, ĐT: 097.393.8835)

Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

GIÁM ĐỐC *th*

Phan Thị Thanh Bình

PHỤ LỤC 01:
YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày ...~~28~~.../...~~4~~.../2025)

Công xuất	Số lượng (Bộ)	Yêu cầu kỹ thuật kỹ thuật				Thời gian thực hiện	Địa điểm thực hiện
		Nội dung		Đvt	Thông số		
24000BTU	2	Loại máy		Chiều	1 (Lạnh)	Tháng 5 năm 2025	Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai số 17&34 Phố Hòe Nhai Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội và Số 34/53 Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội
		Môi chất lạnh		Gas	R32/1300		
		Nguồn điện	Xoay chiều	Pha	1		
		Điện áp		V	220-240		
		Dòng điện		A	< 11		
		Công suất điện		W	< 2400		
		Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Mm	< 1050 x 220 x 320		
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Mm	< 890 x 342 x 673		
		Trọng lượng	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Kg	14 -17		
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Kg	51-55		
		Lưu lượng gió trong phòng	(Cao/ TB/ Thấp)	M3/h	> 1000 / 900 / 800		
12000BTU	11	Loại máy		Chiều	2 (Nóng / Lạnh)		
		Môi chất lạnh		Gas	R32 / R550		
		Thông số điện:		Pha	1		
		Điện áp		V	220-240		
		Dòng điện	Làm lạnh	A	< 5,5		
			Làm nóng		< 5		
		Công suất điện	Làm lạnh	W	< 1220		
			Làm nóng		< 1100		

		Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Mm	< 810 x 195 x 290
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Mm	< 750 x 300 x 400
		Trọng lượng	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Kg	7 - 10
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Kg	23-25
		Lưu lượng gió trong phòng	(Cao/ TB/ Thấp)	M3/h	> 500 / 400 / 300
12000BTU	15	Loại máy		Chiều	1 (Lạnh)
		Môi chất lạnh:		Gas	R 32 /430
		Thông số điện:		Pha	1
		Điện áp		V	220-240
		Dòng điện		A	< 5
		Công suất điện		W	< 1100
		Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Mm	< 810 x195 x 300
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Mm	< 800 x 350 x 600
		Trọng lượng	Máy trong nhà (dàn lạnh)	Kg	8 - 11
			Máy ngoài nhà (dàn nóng)	Kg	27 - 30
		Lưu lượng gió trong phòng	(Cao/ TB/ Thấp)	M3/h	> 600 / 450 / 350

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời báo giá ngày/...../.....)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., Ngày tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hóc Nhai

.....(Tên đơn vị)

Địa chỉ:.....

Giấy đăng ký kinh doanh số:.....

Được cấp bởi:.....

Căn cứ thông báo mời báo giá của bệnh viện đa khoa Hóc Nhai và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi báo giá tới quý Bệnh viện, bán báo giá dịch vụ “Mua sắm điều hòa không khí tại Bệnh viện đa khoa Hóc Nhai”. Cụ thể như sau:

	Khoản mục chi phí	Thành tiền chưa có thuế	Thuế giá trị gia tăng	Thành tiền đã có thuế
	Chi phí Mua sắm điều hòa không khí tại Bệnh viện đa khoa Hóc Nhai năm 2025.			

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí khác,
Báo giá có hiệu lực:.....ngày, kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

